



Zielona Góra, 24 stycznia 2018r.

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu.

Dotyczy: ogłoszonego postępowania przetargowego pn. **„Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków”**.

Dnia 24.01.2018r. wpłynęły do zamawiającego następujące pytania:

Wniosek wykonawcy o wyjaśnienie zapisów PFU

Wykonawca Exalo Drilling S.A., Oddział „Diament” w Zielonej Górze, działając w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z póź.zm.), zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Programu Funkcjonalna Użytkowego w zakresie :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, jeżeli Wykonawca przedstawi obliczenia na etapie tworzenia projektu budowlanego w zakresie zmniejszenia mocy pomp ciepła oraz głębokości odwiertów, określonych w PFU, (tj. moc pomp 17,4 kW, głębokość odwiertu 250 m), zachowując i gwarantując zakładany efekt ekologiczny.

Odpowiedź:

TAK

Powyższe informacje stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

Dyrektor WOSiR
Bogusław Sułkowski