



"Barrieren reduzieren - gemeinsame Stärken nutzen" / „Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony”

Pytania i odpowiedzi do przetargu pn.

Przebudowa i remont pomieszczeń na potrzeby Transgranicznej Akademii Edukacji Prewencji zdrowotnej i rehabilitacji na terenie WOSiR Drzonków,

z dnia 09.03.2020r.

W nawiązaniu do ponownego ogłoszenia zamówienia prosba o potwierdzenie ustaleń z ostatniego przetargu:

1. Okna p.poż wszystkie jako aluminiowe naświetla, bez możliwości otwierania
2. Okna i drzwi zewnętrzne p.poż bez konieczności spełnienia warunku $U=1,1 \text{ Wm/K}$
3. Ściana mobilna – zgodnie z zestawieniem występuje jako szklana o akustyce 60 dB. Ściana o takich parametrach nie występuje na rynku ani szklana ani panelowa. Realne parametry akustyczne do uzyskania zgodnie z technologią dostępną na rynku przy zachowaniu racjonalnych cen to ok. 32-48 dB. Proszę o informację jakie ostateczne parametry akustyczne ma mieć ściana mobilna.

Zamawiający potwierdza powyższe ustalenia.

Dyrektor WOSiR
Bogusław Sułkowski