



"Barrieren reduzieren - gemeinsame Stärken nutzen" / „Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony”

Pytania i odpowiedzi do przetargu pn.

Przebudowa i remont pomieszczeń na potrzeby Transgranicznej Akademii Edukacji Prewencji zdrowotnej i rehabilitacji na terenie WOSiR Drzonków.

Pytania nr 1 z dnia 31.03.2020r.

Proszę o udzielenie informacji odnośnie ogłoszenia PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY TRANSGRANICZNEJ AKADEMII EDUKACJI PREWENCJI ZDROWOTNEJ I REHABILITACJI W WOSIR DRZONKÓW.

1. Czy wyłączenie z zakresu zamówienia o treści: „UWAGA: Zamawiający wyłącza z zakresu OPZ wszelkie prace rozbiórkowe, które wykona we własnym zakresie własnymi zasobami.” dotyczy również wywozu gruzu i elementów z rozbiórki?
2. W nawiązaniu do ponownego ogłoszenia zamówienia prośba o potwierdzenie ustaleń z ostatniego przetargu:
 - a. Okna p.poż wszystkie jako aluminiowe naświetla, bez możliwości otwierania
 - b. Okna i drzwi zewnętrzne p.poż bez konieczności spełnienia warunku $U=1,1$ Wm/K
 - c. Remont pokrycia schodów zewnętrznych nie wchodzi w zakres prac objętych niniejszym zamówieniem. Należy wykonać balustradę wskazaną w dokumentacji projektowej.
 - d. Zgodnie z projektem w Sali 111 nie ma sufitu podwieszanego a wszystkie instalacje są widoczne. Istniejący sufit wymaga jedynie uzupełnienia tynków i pomalowania.
 - e. Ścianka mobilna - może być wykonana z wypełnieniem panelowym ale obustronnie okleina lustrzana.
 - f. Należy wykonać sufity podwieszane zgodnie ze zestawieniem w OPZ - 57,8 m² sufitów kasetonowych i 57,79 m² z płyt GK ogień/woda

Odpowiedź:

TAK

Dyrektor WOSIR
Bogusław Sułkowski