



Ochrona od porażeń prądem elektrycznym.
Szybkie wyłączenie zasilania.
W/G PN-92/E-05009/41

Wykaz elementów instalacji elektrycznej : Poddasze Magazyn

	1 szt.	L7	Kinkiet, z modulem awaryjnym, 2h IP 20, 2x9W
	1 szt.	W5	Łącznik schodowy, jednobiegunowy, hermetyczne, podświetlony, IP 20
	1 szt.	W6	Łącznik świecznikowy, jednobiegunowy, hermetyczne, IP 20
	1 szt.	L5	Opława świetłówkowa, LugClassic SLA 2x36W IP20 z modulem awaryjnym 2h
	4 szt.	P10;P11;P12 P9	Puszka instalacyjna
	5 szt.	L3;L2;L1;L6 L4	Opława świetłówkowa, LugClassic SLA 2x36W IP20

UWAGA:
1. Instalację oświetlenia wykonać przewodem YDYpzo 3x1,5mm2.
2. Przewody układać p/t.

Biuro Projektów i Dokumentacji "STUDIO PROJEKT 2002" Głiza i Marcinia Spółka Jawna, ul. Dolna Zielona 34 65-154 Zielona Góra, biuro@studioprojekt2002.pl tel. 068 452 26 52, www.studioprojekt2002.pl/				
Przedsięwzięcie: Budowa zaplecza do sali szamlecznej i konferencyjnej ul. Olimpijska 20, Drzonków, 68-004 Racula				
Adres: Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie ul. Olimpijska 20, Drzonków, 68-004 Racula				
Inwestor: Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie ul. Olimpijska 20, Drzonków, 68-004 Racula				Rys. nr.: E-4
Tytuł rysunku: Poddasze - Instalacja oświetlenia				Skala: A3
Wykonawca opracowania:				
Projektant	mgr inż. Eugeniusz Giza	Specjalność: elektryczna	Nr uprawnień: 65/87/ZG	Data:
Asystent proj.	tech. Jacek Jędro	Specjalność: elektryczna	---	Data:
Sprawdzający	mgr inż. Jerzy Szczęsny	Specjalność: elektryczna	30/87/ZG	Data:

