



UWAGA:

- Uziom otokowy z bednarki FeZn 25x4
- Zwód poziomy z drutu FeZn $\phi 8\text{mm}$
- Złącze krzyżowe
- ○ Złącze kontrolne dwudzielne

Ochrona od porażeń prądem elektrycznym.
Szybkie wyłączenie zasilania.
W/G PN-92/E-05009/41

Biuro Projektów i Dokumentacji "STUDIO PROJEKT 2002" Głiza i Marciński Spółka Jawna, ul. Dolina Zielona 34 65-154 Zielona Góra, biuro@studioprojekt2002.pl tel. 068 452 26 52, www.studioprojekt2002.pl/				
Przedsięwzięcie: Budowa zaplecza do sali szamlecznej i konferencyjnej ul. Olimpijska 20, Drzonków, 66-004 Racula				
Adres: Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie ul. Olimpijska 20, Drzonków, 66-004 Racula				
Inwestor: Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie ul. Olimpijska 20, Drzonków, 66-004 Racula				Rys. nr.: E-5
Tytuł rysunku: Instalacja odgromowa				Skala: A3
Wykonawca opracowania:				
Projektant	mgr inż. Eugeniusz Głiza	Specjalność: elektryczna	Nr uprawnień: 65/87/ZG	Data:
Asystent proj.	tech. Jacek Jędro	elektryczna	---	
Sprawdzający	mgr inż. Jerzy Szczepny	elektryczna	30/87/ZG	

