



Wykaz elementów instalacji elektrycznej i Magazyn Parter

●	L14	Plafoniera z czujnikiem zmierzchowym, IP 32, 2x9W
■	L2;L6	Oprawa świetłówkowa, LugClassic SLA 2x36W IP20 z modułem awaryjnym 2h
⌋	W7;W8	Łącznik pojedynczy, jednobiegunowy, hermetyczne, IP 44
⊗	L13	Plafoniera, IP 20, 2x9W
■	TB1	Tablica rozdzielcza wnekowa, klasa ochronności I, 35/65/20 cm, 250A IP 44
•	P1;P4;P7;P6;P3;P5;P2;P8;P9;P10;P11	Puszka instalacyjna
⌋	W2;W6;W3	Łącznik schodowy, jednobiegunowy, hermetyczne, IP 44
□	L8;L4;L3;L7;L1;L5;L12;L11;L10;L9	Oprawa świetłówkowa, LugClassic SLA 2x36W IP20

UWAGA:
1. Instalację oświetlenia wykonać przewodem YDYpżo 3x1,5mm².
2. Przewody układać p/t.

Biuro Projektów i Dokumentacji "STUDIO PROJEKT 2002"
Głza i Marciński Spółka Jawna, ul. Dolna Zielona 34
65-154 Zielona Góra, biuro@studioprojekt2002.pl
tel. 068 452 26 52, www.studioprojekt2002.pl/

Przedstawiając: Budowa zaplecza do sali szermierczej i konferencyjnej ul. Olimpijska 20, Drzonków, 68-004 Racula				
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie				
Adres: ul. Olimpijska 20, Drzonków, 68-004 Racula				
Investor: Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie				Rys. nr.: E-2
Adres: ul. Olimpijska 20, Drzonków, 68-004 Racula				Skala: A3
Tytuł rysunku: Parter - Instalacja oświetlenia				
Wykonawca opracowania:				
Projektant	mgr inż. Eugeniusz Głza	Specjalność: elektryczna	Nr uprawnień: 65/87/ZG	Data:
Asystent proj.	tech. Jacek Jędro	elektryczna	----	
Sprawdzający	mgr inż. Jerzy Szczepny	elektryczna	30/87/ZG	

