



Wykaz elementów instalacji elektrycznej : Parter Magazyn

	6 szt.	G1;G5;G2;G6 G3;G4	Gniazdo podtynkowe, hermetyczne, uziemione, IP 20, 2 wtyki, 16A, 1 - f
	1 szt.	TB1	Tablica rozdzielcza wewnętrzna, klasa ochrony I, 35/65/20 cm, 250A IP 44
	6 szt.	P1;P2;P3;P4 P5;P6	Puszka instalacyjna

- UWAGA:**
- 1. Instalację gniazd wtykowych wykonać przewodem YDYpzo 3x2,5mm2.
 - 2. Przewody układać p/t.
 - 3. Osprzęt instalować na wysokości 0,5m od posadzki.

Biuro Projektów i Dokumentacji "STUDIO PROJEKT 2002"
Głiza i Marciński Spółka Jawna, ul. Dolna Zielona 34
65-154 Zielona Góra, biuro@studioprojekt2002.pl
tel. 068 452 26 52, www.studioprojekt2002.pl/

Przedstawiając:	Budowa zaplecza do sali szermierczej i konferencyjnej ul. Olimpijska 20, Drzonków, 68-004 Racula	
Adres:	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie ul. Olimpijska 20, Drzonków, 68-004 Racula	
Inwestor:	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	Rys. nr.: E-1
Adres:	ul. Olimpijska 20, Drzonków, 68-004 Racula	Skala: A3
Tytuł rysunku: Parter - Instalacja gniazd wtykowych		
Wykonawca opracowania:		
Projektant	mgr inż. Eugeniusz Głiza	Specjalność: elektryczna
Asystent proj.	tech. Jacek Jędro	Nr uprawnień: 65/87/ZG
Sprawdzający	mgr inż. Jerzy Szczęsny	Data: 30/87/ZG
		Podpis:

