



Ochrona od porażeń prądem elektrycznym.
Szybkie wyłączenie zasilania.
W/G PN-92/E-05009/41

Wykaz elementów instalacji elektrycznej : Poddasze Magazyn

| | | | |
|--|--------|-------------------------|---|
| | 7 szt. | G7;G1;G4;G5 G6;G2;G3 | Gniazdo podtynkowe, hermetyczne, uziemione, IP 20, 2 wtyki, 16A, 1 - f |
| | 4 szt. | P1;P2;P3;P4 | Puszka instalacyjna |

- UWAGA:**
- 1. Instalację gniazd wtykowych wykonać przewodem YDYpzo 3x2,5mm2.
 - 2. Przewody układać p/t.
 - 3. Osprzęt instalować na wysokości 0,5m od posadzki.

| | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|------------------------|---------------|
| Biuro Projektów i Dokumentacji "STUDIO PROJEKT 2002" Głiza i Marciński Spółka Jawna, ul. Dolna Zielona 34 65-154 Zielona Góra, biuro@studiodprojekt2002.pl tel. 068 452 26 52, www.studiodprojekt2002.pl/ | | | | |
| Przedsięwzięcie: Budowa zaplecza do sali szamlerzej i konferencyjnej ul. Olimpijska 20, Drzonków, 68-004 Racula | | | | |
| Adres: Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie ul. Olimpijska 20, Drzonków, 68-004 Racula | | | | |
| Inwestor: Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie | | | | Rys. nr.: E-3 |
| Adres: ul. Olimpijska 20, Drzonków, 68-004 Racula | | | | Skala: A3 |
| Tytuł rysunku: Poddasze - Instalacja gniazd wtykowych | | | | |
| Wykonawca opracowania: | | | | |
| Projektant | mgr inż. Eugeniusz Głiza | Specjalność: elektryczna | Nr uprawnień: 65/87/ZG | Data: |
| Asystent proj. | tech. Jacek Jędro | elektryczna | --- | |
| Sprawdzający | mgr inż. Jerzy Szczepny | elektryczna | 30/87/ZG | |

