



"Barrieren reduzieren - gemeinsame Stärken nutzen" / „Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony”

**Pytania i odpowiedzi do przetargu pn.**

**Przebudowa i remont pomieszczeń na potrzeby Transgranicznej Akademii Edukacji Prewencji zdrowotnej i rehabilitacji na terenie WOSiR Drzonków.**

**Pytania nr 2 z dnia 18.03.2020r.**

1. Czy remont schodów zewnętrznych wchodzi w zakres prac w niniejszym zamówieniu? Jeśli tak, to proszę szczegółowe określenie tego zakresu.
2. Z jakich materiałów ma być wykonany sufit w pom. 111? W projekcie i opisie brak informacji na ten temat.

**Odpowiedź:**

1. Schody zewnętrzne nie, ale balustrada tak.
2. Zgodnie z projektem w Sali 111 nie ma sufitu podwieszanego a wszystkie instalacje są widoczne. Istniejący sufit wymaga jedynie uzupełnienia tynków i pomalowania.

Dyrektor WOSiR  
Bogusław Sułkowski