

Lp.	Opis pozycji kosztorysowej	j.m.	Ilość	Razem
<b>1</b>	<b>BUNGALOWY A do F</b>			
1.1	Wyburzenie istniejących komików wraz z wywozem i utylizacją zdemontowanych materiałów. Powstałe otwory zaślepić pustakami gazobetonowymi grubości 24 cm. Zamurowane powierzchnie należy otynkować, a następnie pomalować całe pomieszczenie w kolorystyce uzgodnionej z inwestorem. Przewód kominowy nie podlega modernizacji i nie przewiduje się żadnych prac z tym związanych.	Kpl.	7	
1.2	Demontaż starych schodów stalowych wraz z utylizacją zdemontowanych materiałów.	Kpl.	7	
1.3	Dostosowanie obiektu do wymagań p.poż w postaci wykonania wewnętrznych instalacji hydrantów przeciwpożarowych, wyłączników prądu p.poż., oświetlenia awaryjnego oraz Systemu Sygnalizacji Pożaru - SSP. System SSP należy powiązać z istniejącym systemem SSP funkcjonującym na terenie ośrodka.	Kpl.	7	
1.4	Wykonanie nowych schodów na piętro o konstrukcji stalowej wraz z balustradami stalowymi, stopnicami drewnianymi dostosowanymi do istniejących wymogów p.poż. Konstrukcje należy zabezpieczyć. antykorozyjnie. Należy przewidzieć wykonanie fundamentu pod schody. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem. Balustrady dostosować do istniejących.	Szt.	7	
1.5	Dostawa i wymiana armatury sanitarnej w łazienkach zlokalizowanych na parterze przy wejściu głównym. Wymianie podlegają: - kabiny prysznicowe - szt. 7 - krzeselka składane dla niepełnosprawnych – szt. 7 - miski ustępowe - szt. 7 - umywalki wraz z bateriami - szt. 7 - lustra uchylne dla niepełnosprawnych – szt. 7 - poręcz stała dla niepełnosprawnych 750 mm - szt. 7 - poręcz uchylna dla niepełnosprawnych, 750 mm - szt. 7 - poręcz uchylna dla niepełnosprawnych, 600 mm - szt. 7 Kolorystykę i rodzaj należy dostosować do urządzeń istniejących.	Kpl.	7	
			<b>RAZEM</b>	
<b>2</b>	<b>BUDYNEK „KLOCKI”</b>			
2.1	Dostawa i wymiana armatury sanitarnej w łazienkach. Wymianie podlegają: - kabiny prysznicowe - szt. 6 - miski ustępowe - szt. 6 - umywalki wraz z bateriami - szt. 6 - lustro – szt. 6 Kolorystykę i rodzaj należy dostosować do urządzeń istniejących.	Kpl.	6	
			<b>RAZEM</b>	
<b>3</b>	<b>BUDYNEK TECHNICZNY</b>			

3.1	Zaprojektować i wykonać instalację hydrantów	Kpl.	1	
3.2	Wykonanie ścian o odporności REI 120 w celu wydzielenia drogi pożarowej.	m2	122	
			<b>RAZEM</b>	
<b>4</b>	<b>HALA TENISOWA</b>			
4.1	Ze względu na zły stan pokrycia dachowego oraz liczne przecieki, przed montażem, paneli fotowoltaicznych należy uszczelnić połąć południową dachu hali tenisowej. Wykonać uszczelnienie na zasadzie powłok natryskowych wraz uszczelnieniem punktów styku podłużnych i poprzecznych płyt warstwowych przy użyciu siatek zbrojeniowo-uszczelniających. Posiadana powłoka uszczelniająca powinna posiadać parametry nie gorsze niż: - minimalna grubość warstwy powłoki - 1,2 mm; - przepuszczalność pary wodnej $\mu\text{H}_2\text{O}$ - 1105; - Odporność na obciążenie wiatrem >50kPa. Przed przystąpieniem do prac uszczelniających należy oczyścić powierzchnię dachu przy pomocy wody i detergentów. Oczyszczoną i wysuszoną powierzchnię zagruntować. Miejsca w którym ciągłość blachy jest przzerwana należy zazbroić dodatkowo siatką. Na całą powierzchnię dachu należy nanieść dwuwarstwowo płynną membranę poliuretanową. Ze względu na konieczność montażu paneli fotowoltaicznych, roboty uszczelniające należy wykonać zgodnie z harmonogramem w ciągu dwóch tygodni najpóźniej do 7 września 2018r.	m2	1714	
			<b>RAZEM</b>	
<b>5</b>	<b>BUDYNEK „NA SIANIE”</b>			
5.1	Zaprojektować i wykonać System Sygnalizacji Pożaru SSP wraz wyłącznikiem prądu p.poż i oświetleniem awaryjnym. System SSP należy powiązać z istniejącym systemem SSP na terenie ośrodka.	Kpl.	1	
5.2	Dostarczyć i zamontować klapy dymowe na klatce schodowej zgodnie z dokumentacją wykonawczą wraz z podłączeniem do systemu SSP.	Kpl.	1	
5.3	Dostawa i montaż drzwi na profilach aluminiowych, przeciwpożarowych w klasie odporności EI60 w celu wydzielenia klatki schodowej jako osobnej strefy pożarowej. - drzwi EI 60 dwuskrzydłowe, światło przejścia 160/200 - szt. 5 - drzwi EI 60 jednoskrzydłowe, światło przejścia 90/200 - szt. 6	Szt.	11	
5.4	Dostawa i wymiana armatury sanitarnej w łazienkach. Wymianie podlegają: - kabiny prysznicowe - szt. 8, - miski ustępowe - szt. 10, - umywalki wraz z bateriami - szt. 11, - lustra – szt. 11 Kolorystykę i rodzaj należy dostosować do urządzeń istniejących.	Szt.	29	
5.5	Zaprojektować i wykonać instalację hydrantową wewnętrzną	Szt.	4	
			<b>RAZEM</b>	